



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –
Άγιος Σίλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ. ΑΚΡΗΤΙΔΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501591

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προκειμένου να προβεί στον ετήσιο καθαρισμό (απολύμανση και χλωρίωση) των δεξαμενών αποθήκευσης του πόσιμου νερού του Γ.Ν.Καβάλας, σύμφωνα με τον κανονισμό ANSI / AWWA C652-92 περί απολύμανσης των εγκαταστάσεων υδρο-αποθήκευσης καθώς και δειγματοληψία (10 τον αριθμό) για Λεγιονέλλα προϋπολογιστικής δαπάνης **1.488,00€ με Φ.Π.Α. για την συνολική προσφορά**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, **για την συνολική προσφορά**, δαπάνη που βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2023 στον ΚΑΕ 0879 (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου :23REQ012340560), CPV:90913200-2.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικών προσφορών (συνταγμένων στην ελληνική γλώσσα) στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 30-03-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., μέσω email στο promithies@kavalahospital.gr

Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από την από αδειοδοτημένη εταιρία που θα αναλάβει **την διενέργεια 2 εφαρμογών απολύμανσης- και χλωρίωσης στις 2 δεξαμενές του Γ.Ν. Καβάλας (μία κάθε φορά) με διαφορά μίας βδομάδας η πρώτη από την δεύτερη οι εξής εργασίες:**

- Εκκένωση των δύο δεξαμενών του νερού (εναλλάξ μια κάθε φορά)
- Μακροσκοπικός έλεγχος του εσωτερικού των δεξαμενών
- Καθαρισμός των δεξαμενών από ξένα αντικείμενα, άμμο, χώμα και ξέπλυμα αυτών
- Καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών με νερό υψηλής πίεσης
- Απομάκρυνση των παραπάνω επικαθίσεων
- Επάλειψη με διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCl) όλων των τοιχωμάτων των δεξαμενών 200mg/5L H₂O

- Ξέπλυμα με νερό μέσης πίεσης μετά από 20 λεπτά
- Απομάκρυνση των απόνερων και ξέπλυμα
- Γέμισμα των δεξαμενών
- Μέτρηση περιόσσειας χλωρίου
- Κανονική διάθεση του πόσιμου νερού στην κατανάλωση
- Η εταιρία που θα αναλάβει το έργο της απολύμανσης-χλωρίωσης θα αναλάβει και την υποχρέωση να καταθέσει δελτίο καθαρισμού και απολύμανσης δεξαμενής πόσιμου ύδατος σε δύο αντίγραφα, α)στον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και β)στο τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Καβάλας.
- Η εταιρία που θα αναλάβει την χλωρίωση των δεξαμενών θα αναλάβει και την υποχρέωση, έπειτα από συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου, να πραγματοποιήσει **δέκα (10) προγραμματισμένες δειγματοληψίες** για τον έλεγχο της Λεγιονέλλα (*Legionella ssp*) στο πόσιμο νερό από το δίκτυο υδροδότησης κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και να καταθέσει τα αποτελέσματα της κάθε δειγματοληψίας, α)στον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και β)στο τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Καβάλας.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Ισχύς σύμβασης : ένα (1) έτος

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να είναι ανάλογος των αναγκών του νοσοκομείου

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

Β) Φορολογική Ενημερότητα

Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ