



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

Καβάλα, 15/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:1089

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –
Άγιος Σίλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φωτ.Κονδάκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501584
E-MAIL: fkondakou@kavalahospital.gr

Προς : **Κάθε ενδιαφερόμενο**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 21^ο/Θέμα 18^ο/26-11-2020 (αριθ.πρωτ.33157/30-12-2020) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την **«Επέκταση δικτύου παροχής ιατρικού οξυγόνου στους χώρους του τμήματος των Ενδοσκοπήσεων του Γ.Ν.Καβάλας»**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, προϋπολογιστικής δαπάνης **1.500€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ: 950,00€ χωρίς ΦΠΑ, ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 550,00€ χωρίς ΦΠΑ)**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών-οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 25/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ.**

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την επέκταση του δικτύου ιατρικού οξυγόνου προς το τμήμα των ενδοσκοπήσεων, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ασθενών και των επισκεπτών, του τμήματος των ενδοσκοπήσεων

Η επέκταση του δικτύου ιατρικού οξυγόνου στον χώρο των ενδοσκοπήσεων περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1. Προέκταση του υπάρχοντος δικτύου ιατρικού οξυγόνου κατά μ. περίπου προς το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, με προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού αγωγού (χαλκοσωλήνα) Φ12 για χρήση οξυγόνου,
2. Προμήθεια κι εγκατάσταση του απαραίτητου πίνακα ελέγχου ρύθμισης και διακοπής αερίου οξυγόνου
3. Κατασκευή δικτύου οξυγόνου στον χώρο του ουρολογικού στις Ενδοσκοπήσεις με την προμήθεια κι εγκατάσταση ειδικού αγωγού (χαλκοσωλήνα) Φ12 για χρήση οξυγόνου (περίπου 25μ) και με την κατασκευή των εξής λήψεων: μία (1) λήψη οξυγόνου στο χώρο του ουρολογικού
4. Δοκιμή κι έλεγχος πίεσης λειτουργίας του νέου δικτύου.

Οι σωληνώσεις, τα υλικά και τα εξαρτήματα και οι τεχνικές τους προδιαγραφές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Χαλκοσωλήνας Φ12 για χρήση σε ιατρικό οξυγόνο	Χαλκοσωλήνας για ιατρικό οξυγόνο, διαστάσεων 12x1.00mm, σκληρός R290, χωρίς αρσενικό και λάδι, προστατευμένος στις άκρες, κατάλληλος για χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων χρησιμοποιώντας ασημοκόλληση με περιεκτικότητα σε ασήμι 40% (θα καλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές EN13348, DIN1786, DIN17671, EN ISO 7396-1-2 και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην TOTEE 2491/86, στην ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00), και στις προδιαγραφές για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων και κενού και συστήματα απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων, του Υ.Υ.Κ.Α. (Αποφ. Εγκρ.: ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-08-2009).	μετρ.	25
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2	Λήψεις ιατρικού οξυγόνου εξωτερικού τύπου	<p>Κάθε λήψη θα είναι επίτοιχη, σύμφωνη με τους κανονισμούς, EN ISO 9170-1 και 2, EN ISO 7396 1 και 2, και θα τηρεί το πρότυπο ENV 737-6 (Ευρωπαϊκό πρότυπο) και θα είναι απόλυτα συμβατή με τις ήδη εγκατεστημένες. Θα αποτελείται από δύο τμήματα, την βάση και τον μηχανισμό. Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από ειδικό ορείχαλκο (OT58) επιχρωμιωμένη και θα αποτελείται από:</p> <p>α) αυτόματη βαλβίδα διακοπής για συντήρηση ώστε να επιτρέπει την αντικατάσταση του μηχανισμού χωρίς να απαιτείται η διακοπή της παροχής αερίου σε άλλες λήψεις, β) εσωτερικό σπείρωμα σύνδεσης, ειδικό για ιατρικό οξυγόνο, με παξιμάδι, στόμιο και χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ασημοκόλληση με το υπόλοιπο δίκτυο και γ) εξωτερικό σπείρωμα σύνδεσης, ειδικό για ιατρικό οξυγόνο, για σύνδεση με τον μηχανισμό.</p> <p>Ο μηχανισμός θα είναι κατασκευασμένος από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και θα αποτελείται από: α) εσωτερικό σπείρωμα σύνδεσης, ειδικό για ιατρικό οξυγόνο, με δακτύλιο στεγανοποίησης, β) βαλβίδα φραγής με φίλτρο, γ) εξωτερική σύνδεση με σπείρωμα ειδικό για ιατρικό οξυγόνο.</p> <p>Όλες οι λήψεις θα φέρουν ακροδέκτη ισοδυναμικής γείωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς και χαραγμένο ή ανεξίτηλη ένδειξη το χημικό σύμβολο με το διακριτικό χρώμα για το αέριο οξυγόνο (σύμφωνα με τον κανονισμό EN 60601-1).</p>	τεμ.	1
4	Μικρουλικά εγκατάστασης (ταυ διακλάδωσης χαλκοσωλήνα, γωνίες χαλκοσωλήνα, υλικά στήριξης, υλικά σήμανσης σωλήνα, κλπ)	Θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς EN ISO 9170-1 και 2, EN ISO 7396 1 και 2, EN13348, DIN1786, DIN17671, TOTEE 2491/86, ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00)	-	-

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα παραδοθούν όλες οι υπό κατασκευή εγκαταστάσεις σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
2. Όλες οι εργασίες να εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που να είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ55/2000 για τα ιατρικά αέρια και αντίστοιχους μόνιμους αδειούχους τεχνίτες ηλεκτρολόγους για τις αντίστοιχες ηλεκτρολογικές συνδέσεις, υπό την επίβλεψη πεπειραμένων στο υπόψη αντικείμενο διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων μηχανικών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανονισμών και να πραγματοποιείται το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με τους κανονισμούς :

- ISO 7396-1:2007 (σε αντικατάσταση του EN 737-3)
- ISO 7693/87 (non flammable medical gas pipeline systems)
- οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας
ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009
ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-2010

- ΤΟΤΕΕ 2491/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση».
 - ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00) «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες».
 - οδηγίες του ΕΟΦ
βάσει και των οποίων να εκτελούνται οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο στα δίκτυα, όσο και στις λοιπές εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων.
3. Για όλες τις σωληνώσεις και όλα τα υλικά και εξαρτήματα που αναφέρονται παραπάνω, να διατίθεται μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και διαθεσιμότητα για τη συντήρηση και την επισκευή τους. Τα υλικά που αναφέρονται παραπάνω να είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, να είναι σύμφωνα με τους αντίστοιχους διεθνείς κανονισμούς του είδους και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE
Πιο συγκεκριμένα να συνοδεύονται από τα παρακάτω πιστοποιητικά:
- Πιστοποιητικό EN ISO 9001 για «τοποθέτηση συστημάτων ιατρικών αερίων»
 - Πιστοποιητικό EN ISO 13485 για «τοποθέτηση συστημάτων ιατρικών αερίων»
 - Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004
 - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
4. Όλες οι οδεύσεις των σωληνώσεων καθώς και η στήριξη τους θα γίνει σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς για σωληνώσεις ιατρικών αερίων. Ειδικότερα, οι κάθετες σωληνώσεις που θα οδεύουν εξωτερικά, από την ψευδοροφή μέχρι την επιτοίχια λήψη θα βαφούν στο ίδιο χρώμα του τοίχου ενώ στις διατρήσεις των τοίχων και της ψευδοροφής θα αποκατασταθούν όλες οι ατέλειες που θα προκύψουν.
5. Όλες οι σωληνώσεις που θα οδεύουν στην ψευδοροφή θα έχουν την προβλεπόμενη σήμανση για αέριο ιατρικό οξυγόνο σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς.
6. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη λιγότερη δυνατή όχληση του τμήματος της Πυρηνικής ιατρικής και πάντα σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του τμήματος και την Τεχνική Υπηρεσία.
7. Μετά το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και δοκιμές του νέου δικτύου σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς και θα συνταχθεί πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου της νέας εγκατάστασης υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Διπλωματούχο Μηχανικό του Αναδόχου.
8. Οι υπομήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και να λάβουν ίδια γνώση ώστε να προβλεφθεί και να συμπεριληφθεί στην προσφορά τους, οιαδήποτε κόστος υλικών και εργασιών που δεν έχει προϋπολογιστεί (υπεύθυνη δήλωση). Οι υπομήφιοι ανάδοχοι θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) σχέδια κατόψεων κάθε επιπέδου ώστε να υποβάλλουν προσφορά.
9. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργασθεί στην κατασκευή και υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
10. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στη τοποθέτηση των απαιτούμενων, αναλόγως της φύσεως τους σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος και για τη συντήρησή τους. Τα πιο πάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
11. Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17.7.75) "περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών", το Π.Δ. 778/80(ΦΕΚ 193/Α/26.8.80) "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" και το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81) "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

12. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για κάθε ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του, σύμφωνα προς τις οικείες διατάξεις.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει εγγράφως και αμέσως στον Κύριο του έργου (Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας), όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
16. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τρόπο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία ώστε να μη διακοπεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου όλες τις μέρες των εργασιών και τα υλικά θα είναι πρώτης ποιότητας (κατά προτίμηση Αμερικανικής ή ευρωπαϊκής προέλευσης).
17. Ο ανάδοχος θα παραδώσει σχέδια κατόψεων as built όλων των επιπέδων και όλου του συστήματος καθώς και τυπικό μονογραμμικό του πίνακα τροφοδοσίας.
18. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διορίζει τεχνικό ασφαλείας και υπεύθυνη δήλωση ότι ο διοριζόμενος τεχνικός ασφαλείας αποδέχεται τον διορισμό και την ανάληψη των καθηκόντων του.
19. Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω εγκατάστασης ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) επί ποιινή αποκλεισμού

1. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εγκαταστάτη (με σφραγίδα και υπογραφή) ότι όλα τα ανωτέρω υλικά είναι συμβατά μεταξύ τους και με αυτά όλου του υπόλοιπου δικτύου παροχής ιατρικού οξυγόνου του Νοσοκομείου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εγκαταστάτη (με σφραγίδα και υπογραφή) ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών της εγκατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εγκαταστάτη (με σφραγίδα και υπογραφή) ότι θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
4. Αντίγραφο του πτυχίου του Διπλωματούχου Μηχανικού ο οποίος θα είναι ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών του αναδόχου.
5. Αντίγραφο της άδειας του Τεχνίτη Ιατρικών αερίων σε ισχύ, ο οποίος θα υλοποιήσει τις εργασίες κατασκευής του νέου δικτύου καθώς και της άδειας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου που θα υλοποιήσει τις ηλεκτρολογικές εργασίες (στις περιπτώσεις που δεν ίδιος με τον αρμόδιο Μηχανικό).
6. Βεβαιώσεις ή αντίστοιχα αποδεικτικά που να πιστοποιούν ότι ο Ανάδοχος – κατασκευαστής διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων εργασιών.
7. Πιστοποιητικό ISO του προμηθευτή –κατασκευαστή των υλικών για την καταλληλότητα των υλικών για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο).

Στον Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

Μέσα στον Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

A) Ο φάκελος Δικαιολογητικών - Τεχνικής Προσφοράς :

Στον φάκελο Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

B) Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς :

Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

- Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς, εάν αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.

- Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες.

- Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.
- Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.
- Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

Β) Φορολογική Ενημερότητα.

Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση www.kalahospital.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ