



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4η Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Ταχ. Δ/ση: Ύψωμα Βασιλάκη, Αγ. Σίλας

Ταχ. Κώδικας: 65500 Καβάλα

Καβάλα, 02 09 - 2025

ΠΡΟΣ:

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Γρ. Προμηθειών

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ**

Σχετικά:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21893/20-08-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Γρ. Προμηθειών για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών
2. Την υπ' αριθμ.: 15/07-08-2025 (Θέμα: 11ο) (Α.Π.: 18854/18-08-2025_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για διενέργεια διαγωνισμού καυσίμων που θα διενεργηθεί από το γραφείο Προμηθειών.
3. Την παρ. 3 του αρ. 10 του Ν 3483/2006 (ΦΕΚ 169 Α/7-8-2006) σχετικά με την επιστροφή του ΕΦΚ.
4. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. Φ.864/448/18-08-2004 έγγραφο του τμήματος Α' Φορολογίας πετρελαιοειδών της Δ/σης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γεν. Δ/σης Τελωνείων & ΕΦΚ του Υ.Ο.ΟΙ. περί διατάξεων σχετικά με την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης.
5. Την ΥΑ Φ.609/337 (ΦΕΚ Β/6-7-2004) σχετικά με τις προϋποθέσεις επιστροφής του ΕΦΚ σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
6. Το αρ. 21 (παρ. 2,4) του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266Α /20-11-2003) περί λειτουργίας κοινού λέβητα τόσο για την παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης όσο και για άλλες χρήσεις.
7. Το Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265Α / 22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
8. Την παρ. 7 του αρ. 19 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α / 17-11-1999) περί επιστροφής του ΕΦΚ σε περίπτωση που λειτουργεί κοινός λέβητας τόσο για την παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης όσο και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
9. Την αναγκαιότητα να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Νοσοκομείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

η επιτροπή, η οποία ορίστηκε με το Νο1 σχετικό, και αποτελείται από τους

1. Βικτωρίου Χαράλαμπος
2. Παπουτσής Ευάγγελος
3. Αντωνέλη Ζαφειρώ

συνέταξε τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τους φορείς ευθύνης αυτού:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ.

Οι εν λόγω τεχνικοί όροι αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της προμήθειας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε ορισμένα σημεία στους τεχνικούς όρους που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων τεχνικών όρων ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια υγρών καυσίμων, για ένα (1) έτος, για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, τους φορείς ευθύνης αυτού καθώς και για τα οχήματα των ανωτέρω, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ <u>ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ</u> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΕΦΙΑΠ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
	Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας (Ύψωμα Βασιλάκη, Αγ. Σίλας)		
1	Πετρέλαιο κίνησης	περίπου 800.000 λίτρα	Χρησιμοποιούμε μόνο πετρέλαιο κίνησης διότι ο λέβητας παραγωγής ζεστού νερού θέρμανσης και χρήσης είναι κοινός (σύμφωνα με τα ανωτέρω α), β), γ), δ), ε) και στ) σχετικά. Η εν λόγω ποσότητα αποτελεί εκτίμηση της επιτροπής σύμφωνα με τα στοιχεία παρελθόντων ετών.
	Κέντρο Ψυχικής Υγείας		
2	Πετρέλαιο θέρμανσης	περίπου 7.000 λίτρα	
	ΣΑΕΚ βοηθών νοσηλευτών		
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	περίπου 5.000 λίτρα	
	ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης		
4	Πετρέλαιο κίνησης	περίπου 20.000 λίτρα	





Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Η χορήγηση των εν λόγω ειδών θ' αρχίσει από την ημερομηνία που θα καθορισθεί στην σύμβαση και θα λήγει μετά ένα χρόνο με δικαίωμα της υπηρεσίας να την παρατείνει μονομερώς για όλες τις ομάδες ή μερικές απ' αυτές, με τους ίδιους όρους.

Β Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ανωτέρω ειδών από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή.

Γ. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της ολικής ή μερικής κατακύρωσης, της επανάληψης ή της ματαίωσης του διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Η μεταφορά των καυσίμων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τους φορείς ευθύνης αυτού, θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Το πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές του παραλήπτη με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή κατόπιν δελτίου παραγγελίας από τα Νοσοκομεία ή τους Φορείς, που θα δίδεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία παράδοσης των καυσίμων.

Ειδικότερα, οι παραδόσεις του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης θα πρέπει να υλοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), και στην ημερομηνία που τίθεται από την παραγγελία, από προσωπικό του αναδόχου το οποίο θα είναι υποχρεωμένο να εγκαθιστά και να τοποθετεί τις σωληνώσεις πλήρωσης καυσίμου με δικά του εξαρτήματα, από το όχημα του αναδόχου μέχρι τις σωληνώσεις πλήρωσης των δεξαμενών του Νοσοκομείου. Επιπλέον, η τροφοδοσία του Νοσοκομείου με πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να πραγματοποιείται με μέσα του αναδόχου (οχήματα, εξαρτήματα, κλπ) τα οποία θα είναι κατάλληλα ώστε να κινηθούν, να σταθμεύσουν και να εγκατασταθούν στους υφιστάμενους χώρους του Νοσοκομείου. Ο Προμηθευτής, μόνον εφόσον ειδοποιηθεί σχετικώς από το Νοσοκομείο για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτήσει με καύσιμα το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια Αργιών ή Σαββατοκύριακων.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν την υποβολή προσφοράς είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τους χώρους του Νοσοκομείου και των φορέων ευθύνης αυτού ώστε να διαμορφώσουν οι ίδιοι γνώμη για τον τρόπο και χρόνο προσέλευσης των οχημάτων στους χώρους των δεξαμενών καθώς και του τρόπου σύνδεσης των σωληνώσεων πλήρωσης (**υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των εγκαταστάσεων**), έτσι ώστε οιαδήποτε πρόσθετο κόστος να συμπεριληφθεί στην προσφορά τους.

Ειδικότερα για τις ποσότητες παραλαβής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας θα λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες που θα καταγράφονται από σύστημα μέτρησης που έχει εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο και μόνο σε περίπτωση βλάβης αυτού θα λαμβάνεται υπόψη ο μετρητής του βυτιοφόρου του αναδόχου.

Πριν από κάθε παραλαβή η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που θα φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει στον φορέα θεωρημένα αντίγραφα των δελτίων ογκομέτρησης των βυτιοφόρων οχημάτων της μεταφοράς υγρών καυσίμων για χρήση των επιτροπών παραλαβής.

Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι:

Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον χορηγητή, η οποία θ' αποδεικνύεται και από το Δελτίο Αποστολής.

Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π.

Η παραλαβή των καυσίμων με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Σ' αυτό θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον χορηγητή. Σε περίπτωση άρνησής του θα γίνεται σχετική παρατήρηση.

Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στην Δ/νση Εμπορίου της Περιφ. Ενότητας Καβάλας. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και την διαπιστωθείσα παράβαση, καθώς επίσης και αν αυτή δημιουργήσει ή όχι πρόβλημα στο Νοσοκομείο ή στους υπόλοιπους Φορείς

Η παράδοση των υγρών καυσίμων στο Νοσοκομείο και τους Φορείς, θα γίνεται από την προσφέρουσα Επιχείρηση και όχι από άλλα πρατήρια καυσίμων, διαφορετικά θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 **ΕΛΕΓΧΟΣ –ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ**

Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε :

1) Ποιοτικό έλεγχο και 2) Ποσοτικό έλεγχο

Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται:

α) στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδος καυσίμου χρώματος (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό)

β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα.

Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας « ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει» και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.

Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην Επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου το οποίο θα λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει η 7/2009 Αγορανομική Διάταξη και θα σφραγίζεται ενώπιον της Επιτροπής, στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα, αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.)

Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα μέχρι εξάντλησης των καυσίμων από την δεξαμενή.

Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.

2. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητή που διαθέτει το Νοσοκομείο (ή του βυτιοφόρου) έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες που υπάρχουν στις δεξαμενές του Νοσοκομείου, μετράται και το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 **ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Νοσοκομείο ή τους Φορείς ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής – Αποσφράγισης καθώς και Προμηθειών, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής του είδους, και πέραν τούτου να επιβάλει και ποινή.

Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να προσκομίσει τα είδη στο Νοσοκομείο ή στους υπόλοιπους Φορείς ή παραλείπει να προσκομίσει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα προσκομίσει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το Νοσοκομείο μπορεί εξωσυμβατικά να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επί πλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελεύθερου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Προμηθειών, εκτός των άλλων κυρώσεων που πιθανόν να επιβληθούν.

Γ. Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει το Νοσοκομείο να διαβιβάσει στη Δ/νση Εμπορίου α) το δελτίο παραγγελίας προς τον συμβασιούχο προμηθευτή β) το σχετικό πρακτικό παράβασης, με τη σημείωση ότι έλαβε γνώση ο προμηθευτής γ) το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο δ) το τιμολόγιο αγοράς.

Δ. Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή και ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα επανάληψής της μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν. 2286/95, ΠΔ 118/07 και τις ισχύουσες αποφάσεις δηλαδή σύσταση, πρόστιμο ή κήρυξη εκπτώτου από όλη την σύμβαση.

Ε. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια, για παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τις οποίες το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να στέλνει το σχετικό φάκελο στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στην περίπτωση παραβάσεων του Ν. 1401/83 (Νοθεία, τρόφιμα επικίνδυνα κ.λ.π.) στην Δ/νση Εμπορίου Π.Ε. Καβάλας.

ΣΤ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου απ' αυτά που έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και θα βεβαιούνται σαν έσοδο υπέρ Νοσοκομείου, θα εισπράττονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 **ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ**

ΤΙΜΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η έκπτωση που θα δοθεί για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης) θα είναι επί της λιανικής τιμής που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) η οποία αναφέρεται στον Δήμο της έδρας του προμηθευτή την ημέρα που γίνεται η προμήθεια. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι ξεχωριστό για κάθε είδος κάθε ομάδας. Η τιμή θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο Δελτίο Αποστολής ή στο Τιμολόγιο πώλησης – Δ. Αποστολής όποτε γίνεται παράδοση θα ελέγχεται από τον φορέα με βάση την πιστοποίηση της υπογραφής του παραλαβόντος από το συμβασιούχο προμηθευτή και θα θεωρείται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Καβάλας .

Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από την οποία εξαρτάται η τιμή το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.

Από την ανωτέρω ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ θα αφαιρούνται ο Φ.Π.Α. και το ποσοστό έκπτωσης και στο καθαρό ποσόν που θα προκύπτει θα προστίθενται οι νομοθετημένες κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν τα Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα είδη των καυσίμων που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και των φορέων ευθύνης είναι τα εξής:

ΟΜΑΔΑ Α:

α) Πετρέλαιο θέρμανσης

Σε ότι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο το καύσιμο όσο και το πρατήριο του αναδόχου και τα μέσα διανομής , θα πρέπει να συμμορφώνονται με:

i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-03): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» και την

ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β'/5-9-03 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03): «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

iii) Την Κ.Υ.Α. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335Β/8-7-2008): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων.»

iv) Την Υ.Α. Α2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα: Άρθρο 286: «Επιτρεπόμενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής πετρελαίου θέρμανσης.»

Άρθρο 291: «Υποχρέωση ύπαρξης ογκομετρητών στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής πετρελαίου θέρμανσης.»

β) Πετρέλαιο κίνησης

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017 διόρθωση σφαλ. Στο ΦΕΚ 3080/Β/06.09.2017) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1. σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω φορείς που αποτελεί τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης καταργηθεί, συγχωνευθεί ή τεθεί εκτός αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ο Ανάδοχος αποδέχεται την τροποποίηση της σύμβασης και αναλογικά μείωση του τιμήματος που θα προκύψει από την αφαίρεση συμβατικού αντικειμένου.
2. σε περίπτωση που το Νοσοκομείο συνδεθεί με εναλλακτικό πάροχο καυσίμου (π.χ. ΔΕΠΑ, κλπ) ή αποκτήσει την δυνατότητα ίδιας παραγωγής θερμικής ενέργειας, η σύμβαση θα πάψει να ισχύει, ή θα μειωθεί το αντικείμενο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου προς τον Ανάδοχο.
3. Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική και θα περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή ανά λίτρο για κάθε έναν από τους παραπάνω φορείς-κτίρια του αντικειμένου της σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καβάλα, Σεπτέμβριος 2025

1. Χαράλαμπος Βικτωρίου

2. Ευάγγελος Παπουτσής

3. Ζαφειρώ Αντωνέλη

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, MSc
ΑΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ