



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Βασιλάκη – Άγιος Σίλας, Τ.Κ. 65500, Καβάλα

Πληροφορίες : Δημήτρης Αντωνιάδης

Τηλ. : 2513501598

e-mail : promithies@kavalahospital.gr

Προς :

ΠΛΑΣΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ε.Δ.Ε.

ΑΦΜ:034425735 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ/ση : Χρυσοστόμου Σμύρνης 4

Τ.Κ. 65403 Καβάλα

Τηλ.: 2510 833034,

email:kplasatis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για «Παρεμβάσεις και διαμορφώσεις χώρων για την βελτίωση λειτουργίας των τμημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών (CPV ΥΛΙΚΩΝ: 44190000-8 – Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά, 39717200-3 - Συσκευές κλιματισμού, CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 51514000-8 - Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων μηχανημάτων γενικής χρήσης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, ως τροποποιηθείς ισχύει, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 29.900,00 € πλέον 24% ΦΠΑ (ΚΑΕ: 0879/ ΑΛΕ : 24203010000031 , ΚΑΕ:1439/ ΑΛΕ: 24101080000031 και ΚΑΕ: 7112/ ΑΛΕ : 31201020000031)

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ' οψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
2. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
3. τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
4. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

7. την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β/1781),
8. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
9. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
10. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
11. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
13. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις,
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
16. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
17. τον ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005), «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
18. τον ν. 3580/2007/ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. τον ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 95 - 01.06.2018) αρθρ.4. Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,
20. τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
21. την ΚΥΑ 52445 ΕΞ2023 ΦΕΚ.Β.2385/12-04-2023 για την Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.
22. την υπ' αριθμ. πρωτ. 99864 –15-12-2025 εγκύκλιο του Τμήματος Αναθετουσών Αρχών και Καινοτομίας/Γενική Γραμματεία Εμπορείου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Β. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13969/12-06-2026 ορθή επανάληψη του πρωτογενές αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ:26REQ019500957)

2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22512/06/08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την ανάλυση της ενδεικτικής τιμής ανά τεμάχιο των κλιματιστικών συσκευών που αναφέρονται στο υπο σχετ. (1) πρωτογενές αίτημα .
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ **19928/22-07-2026** (ΑΔΑ: 96ΝΣ4690ΒΓ-Ι4Β) Απόσπασμα Πρακτικού της 21^{ης} /16-07-2026 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας θέμα 10^ο σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται :
 - i) η σκοπιμότητα- προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας , ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/201 για «Παρεμβάσεις και διαμορφώσεις χώρων για την βελτίωση λειτουργίας των τμημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών (CPV ΥΛΙΚΩΝ: 44190000-8 – Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά, 39717200-3 - Συσκευές κλιματισμού, CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 51514000-8 - Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων μηχανημάτων γενικής χρήσης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 29.900 € χωρίς ΦΠΑ και 37.076,00 € με ΦΠΑ 24% (κόστος κατασκευαστικών υλικών 4.400,00 € πλέον ΦΠΑ, κόστος παγίου εξοπλισμού 6.900,00 πλέον ΦΠΑ και κόστος εργασιών 18.600,00 €πλέον ΦΠΑ) με πρόσκληση προς τον « ΠΛΑΣΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Μηχανολόγο Μηχανικό με την χαμηλότερη προσφορά » (Έδρα : Χρυσοστόμου Σμύρνης 4 , Καβάλα, ΤΚ: 65403- Α.Φ.Μ.: 034425735 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ.: 6974075649, E-mail: kplasatis@gmail.com).
 - ii) οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στο πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Την υπ' αριθ. **1204/24-07-2026** απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, στους ΚΑΕ: 0879/ ΑΛΕ:24203010000031 , ΚΑΕ:1439/ ΑΛΕ: 24101080000031 και ΚΑΕ: 7112/ ΑΛΕ :31201020000031 (ΑΔΑΜ : 26REQ019511988, ΑΔΑ: 6ΧΣΞ4690ΒΓ-Ρ4Σ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΝ
ΠΛΑΣΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Για την υποβολή Προσφοράς για «Παρεμβάσεις και διαμορφώσεις χώρων για την βελτίωση λειτουργίας των τμημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών (CPV ΥΛΙΚΩΝ: 44190000-8 – Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά, 39717200-3 - Συσκευές κλιματισμού, CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 51514000-8 - Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων μηχανημάτων γενικής χρήσης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, ως τροποποιηθείς ισχύει, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 29.900,00 € πλέον 24% ΦΠΑ (ΚΑΕ: 0879/ ΑΛΕ : 24203010000031 , ΚΑΕ:1439/ ΑΛΕ: 24101080000031 και ΚΑΕ: 7112/ ΑΛΕ : 31201020000031)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
ΑΦΜ 999157568
Κωδικός ηλ/κής τιμολόγησης 1015.E00227.0001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 17 Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες, αρχόμενη από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (rk@kavalahospital.gr) με θέμα «Υποβολή προσφοράς/ αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης 00000000», ή
2. Με φυσικό φάκελο όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και απευθύνεται στο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, Περιοχή Βασιλάκη – Άγιος Σίλας, Τ.Κ. 65500, Καβάλα» και φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ αριθμός πρωτ. πρόσκλησης 000000»,.

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: €29.900,00 πλέον ΦΠΑ .

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Οι αναφερόμενες στην περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρόσκλησης

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ : 1204/24-07-2026 (ΑΔΑ: 6ΧΣΞ4690ΒΓ-Ρ4Σ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός Προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για το οικονομικό έτος 2026.

ΟΡΟΙ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδας), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται μηνιαίως με ηλεκτρονικό τιμολόγιο που θα εκδίδεται απαραίτητως στο τέλος κάθε μήνα.

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Ενενήντα (90) ημέρες

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: δεν απαιτείται.

Η προμήθεια και μεταφορά των κατασκευαστικών υλικών και μηχανημάτων κλιματισμού καθώς και η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης /τοποθέτησης θα γίνει **μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες και να παραδώσει τα υλικά **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ .**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει με ίδια έξοδα και ευθύνη τμηματικά τις ποσότητες των συμβατικών υλικών, σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του νοσοκομείου.

Ισχύουν οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο προσφέρων **αποδέχεται πλήρως της όρους της Πρόσκλησης.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εν λόγω τεχνική περιγραφή αφορά τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων και για την βελτίωση της λειτουργικότητας των τμημάτων του Νοσοκομείου και των φορέων ευθύνης αυτού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να, την παρούσα τεχνική περιγραφή και να μεταβούν στον χώρο όπου θα γίνει η αναδιαμόρφωση, για να έχουν πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης του χώρου και να εκτιμήσουν ακριβώς τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν. Επίσης πρέπει να ελεγχθούν οι επιμέρους διαστάσεις των σχεδίων και να ζητηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία, όσες διευκρινήσεις κρίνονται απαραίτητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Διαμόρφωση χώρου για τη μεταφορά του παιδιατρικού – χώρου γύψου – ανάνηψης – WC παιδιατρικού – χειρουργικού προβολέα στον χώρο προσωρινών ΤΕΠ
2	Διαμόρφωση χώρου κουζίνας στον χώρο αναμονής στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
3	Διαμόρφωση χώρου αποθήκης και γρ. ιατρού στην Ψυχιατρική Κλινική
4	Χρωματισμοί εξωτερικών τοιχίων περιβάλλοντος χώρου και στο τμήμα της εισόδου του Νοσοκομείου
5	Αποκατάσταση λεκάνης WC στο ακτινολογικό
6	Αντικατάσταση κεραμιδιών σκεπής στο κτίριο της ΣΑΕΚ βοηθών Νοσηλευτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 1:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Γυψοσανίδα 125mm	50 τ.μ.
2	Χρώματα και μικρουλικά γυψοσανίδας	Κατ. αποκοπή
3	Ηλεκτρολογικά υλικά (φωτιστικά και καλώδια για το στέγαστρο εξωτερικών ιατρείων)	Κατ. αποκοπή
4	Υαλοπίνακες για κεντρική πύλη και πόρτα διαδρόμου ψυχιατρικής	Κατ. αποκοπή
5	Ρουλεμάν και εργαλεία μεταφοράς και συσκευασίας υλικών (παλετοφόρο, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο, μηχανή συσκευασίας)	Κατ. αποκοπή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2 (ΠΑΓΙΑ):

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, INVERTER, στο φυλάκιο, στο οφθαλμολογικό και στο γυναικολογικό, 9.000Btu/h (περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση)	3 τεμ
2	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, INVERTER, στο ΚΨΥ, στο αιματολογικό και στις	4 τεμ

	αποθήκες στο υπόγειο -2, 24.000Btu/h (περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση)	
--	--	--

1. Οι νέες τοιχοποιίες για την διαμόρφωση των χώρων θα τοποθετηθούν με βάση τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, με πλήρη εφαρμογή των προδιαγραφών. Θα γίνει τοποθέτηση, επισκευές τοιχοδομών ξηράς δόμησης από διπλή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm μετά μεταλλικού σκελετού ενισχυμένου με γαλβανιζέ προφίλ (ορθοστάτες – στρωτήρες 50/40/0,6mm)που πληρούν τις προδιαγραφές DIN, ASTM,BS,ISO και CEN, με μόνωση ορυκτοβάμβακα σε πλάκες των 50 kg/m³ και πάχους 5 cm. Οι γυψοσανίδες θα σταματούν στο ύψος της οροφής (της τσιμεντένιας πλάκας). Οι στρωτήρες (UW 50/40/0,6 mm) θα στερεωθούν στο δάπεδο και την οροφή (όχι στην ψευδοροφή) και οι ορθοστάτες (CW 50/40/0,6mm) θα κατανεμηθούν ανά 60cm περίπου, κάθετα στους στρωτήρες, διαμορφώνοντας τον ενιαίο σκελετό. Οι περιμετρικοί ορθοστάτες και στρωτήρες θα εφαρμόζουν χωρίς κενά και θα σφραγιστούν με αφρώδη ηχομονωτικό παρέμβυσμα ή κορδόνια ελαστοπλαστικής ακρυλικής μαστίχης. Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/AC:2006, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, αντοχή, υψηλή ροπή αδρανείας, καλύτερο βίδωμα και μακρόχρονη αντοχή στην οξείδωση. Οι ορθοστάτες επίσης θα διαθέτουν κυκλικές οπές στη μέση και τις άκρες τους, για εύκολη και χωρίς φθορές διέλευση H/M εγκαταστάσεων και καλωδιώσεων. Οι βίδες στερέωσης θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές DIN18182/T2 και τις ποιοτικές προδιαγραφές EN ISO 9002, εξασφαλίζοντας αντισκωριακή προστασία, αντοχή στην οξείδωση, αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, διατηρητική ικανότητα και εκκεντρότητα κεφαλής. Οι τύποι των βιδών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: (α) τρυπανόβιδα TB (βίδωμα γυψοσανίδας με μεταλλικό σκελετό), (β) LB και LN (βίδωμα μεταξύ μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων).
2. Τα πανέλα γυψοσανίδας (τοποθετημένα έτσι ώστε να μη συμπίπτουν ποτέ οι αρμοί τους και ειδικότερα στα ανοίγματα οι αρμοί της γυψοσανίδας δεν θα είναι στη συνέχεια του ανοίγματος), θα τοποθετηθούν με εμφανή την πλευρά στην οποία είναι τυπωμένα τα λογότυπα της εταιρείας, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των βιδών στερέωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20cm.
3. Στους αρμούς θα τοποθετηθεί δικτυωτή υαλοταινία, η οποία θα στοκαριστεί και θα λειανθεί δυο φορές διαδοχικά, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στο στόκο και η τελική επιφάνεια να είναι απολύτως επίπεδη (να σημειωθεί ότι ο χρωματισμός θα αρχίσει μετά την πλήρη ξήρανση του υλικού πλήρωσης των αρμών).
4. Στο κάτω μέρος της τοιχοποιίας θα διαμορφωθεί υγειονομική γωνία όπως είναι η υφιστάμενη.
5. Η κατασκευή των γυψοσανίδων σε όλα τα στάδια θα εκτελεσθεί με εφαρμογή των προδιαγραφών και των τεχνικών οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής.
6. Στον νέους χώρους θα υλοποιηθούν παροχές ρευματοδοτών, τηλεφώνων , DATA όπου απαιτείται.
7. Όσον αφορά την αντικατάσταση των κεραμιδιών στην

Χρωματισμοί τοιχοποιιών

1. Αρχικά θα γίνει έλεγχος της αρμολόγησης και του στοκαρίσματος των γυψοσανίδων που τοποθετήθηκαν. Στη συνέχεια όλες οι επιφάνειες θα σπατουλαρισθούν και θα περασθούν με μια στρώση αστάρι νερού. Μετά θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις βαφής (τουλάχιστον) με ριπολίνη νερού. Θα γίνει χρωματισμός όλων των χώρων που θα γίνουν επεμβάσεις.
2. Ο χρωματισμός θα εφαρμοσθεί σε δύο στρώσεις με ειδικής οικολογικής, υποαλλεργικής, αντιμικροβιακής βαφής, αρίστης ποιότητας, αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας. (Θα δοθεί κωδικός χρώματος)
3. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και απαλλαγμένη από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση.

4. Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος πρέπει να γίνει η απαραίτητη –κατάλληλη προεργασία όπως ξύσιμο - στοκάρισμα - τρίψιμο κτλ. Καλώς καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη.
5. Η επιφάνεια του υποστρώματος ασταρώνεται. Θα δοθεί προσοχή ώστε να μην υπάρχει υγρασία στην επιφάνεια του τοίχου.
6. Όπου απαιτείται, θα περασθούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε οι επιφάνειες μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού τους, να είναι ομοιογενείς, λείες και να μην φεγγίζουν.
7. Μετά το πέρας των εργασιών, τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάιλον,κτλ.) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ευθύνη αναδόχου.
8. Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές, που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες, όπως τα κουφώματα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί) και τα προστατευτικά τοίχων.

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου: 3X9.000Btu/h στο φυλάκιο, στο οφθαλμολογικό και στο γυναικολογικό, 4X24.000 Btu/h στο ΚΨΥ, στο αιματολογικό και στις αποθήκες στο υπόγειο -2, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενου τύπου
Γ2. Ονομαστική απόδοση ψύξης : όπως παραπάνω
Γ3. Να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύματος σε ψύξη (kwh).
Γ4. Τύπος συσκευής: INVERTER
Γ5. Ενεργειακή κλάση ψύξης: τουλάχιστον A++
Γ6. Σχετικά με το βαθμό ενεργειακής απόδοσης ψύξης, ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 3,20.
Γ7. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα $L_w \leq 54 \text{ dB(A) re } 1\text{pW}$
Γ8. Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας, $L_w \leq 63 \text{ dB(A) re } 1\text{pW}$
Γ9. Ψυκτικό υγρό: R410A, R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του.
Γ10. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα 380V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
Γ11. Μέγιστο μήκος σωληνώσεων : $\geq 15\text{m}$
Γ12. Μέγιστη υψομετρική διαφορά: $\geq 10\text{m}$
Γ13. Να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του αέρα. Συγκεκριμένα να διαθέτει τουλάχιστον φίλτρο στερεών σωματιδίων.
Γ14. Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
Γ15. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) (και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού) (Freeze-up protection)
Γ16. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.

Γ17. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος.

Γ18. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.

Ο κατασκευαστής του κλιματιστικού πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. **Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.**

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενείς ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως είναι η δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες καταμετρήσεων και δοκιμών, οι δαπάνες για τη δημιουργία και διάλυση κατασκευών για αποθήκευση εργαλείων και υλικών ή χώρων παραμονής προσωπικού και εξυπηρέτησης εν γένει του Αναδόχου, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Νοσοκομείο οφειλομένων σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του για γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
3. Υλικά τα οποία συναντώνται κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου ή προέρχονται από καθαίρεση υπαρχόντων έργων ανήκουν στο Νοσοκομείο και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εκτός και αν δοθεί γραπτή εντολή στην Ανάδοχο να τα απομακρύνει από το κτήριο και να τα απορρίψει.
4. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις προμήθειες και τις εργασίες τοποθέτησης εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σε ημέρες και ώρες που δεν θα διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος (επιθυμητό οι κύριες και μεγάλης όχλησης εργασίες να πραγματοποιηθούν σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να τεθούν σε άμεση λειτουργία οι εγκαταστάσεις).
5. Ο ανάδοχος θα προβεί και σε κάθε απαραίτητη εργασία για την αποκατάσταση της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων στους χώρους.
6. Ο ανάδοχος θα υποβάλει βεβαίωση της υπηρεσίας ότι έλαβε γνώση τοπικών συνθηκών (βεβαίωση γνώσης τοπικών συνθηκών).

A/A	Είδος-Περιγραφή Τεχν. Προδιαγραφές	Μ.Μ	Ποσót.	Ενδεικτ. Τιμή μονάδος	Φ.Π.Α.	Συνολική προϋπ/νη δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.	Συνολική προϋπ/νη δαπάνη με Φ.Π.Α.
A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV : 51510000-0 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής Χρήσης)							
1.	Διαμόρφωση χώρου για τη μεταφορά του παιδιατρικού – χώρου γύψου – ανάνηψης – WC παιδιατρικού – χειρουργικού προβολέα στον χώρο προσωρινών ΤΕΠ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΚΑΤ. ΑΠΟΚΟΠΗ	18.600,00 €	24%	18.600,00€	23.064,00 €
2.	Διαμόρφωση χώρου κουζίνας στον χώρο αναμονής στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Ψευδοροφή						
3.	Διαμόρφωση χώρου αποθήκης και γρ. ιατρού στην Ψυχιατρική Κλινική						
4.	Χρωματισμοί εξωτερικών τοιχίων περιβάλλοντος χώρου και στο τμήμα της εισόδου του Νοσοκομείου						
5.	Αποκατάσταση λεκάνης WC στο ακτινολογικό						
6.	Αντικατάσταση κεραμιδιών σκεπής στο κτίριο της ΣΑΕΚ βοηθών Νοσηλευτών						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						18.600,00 €	23.064,00€
B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV : 44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά)							
1.	Γυψοσανίδα 125mm	T.M.	50	4.400,00 €	24%	4.400,00 €	5.456,00 €
2.	Χρώματα και μικρουλικά γυψοσανίδας	ΚΑΤ. ΑΠΟΚΟΠΗ					
3.	Ηλεκτρολογικά υλικά (φωτιστικά και καλώδια για το στέγαστρο εξωτερικών ιατρείων)						
4.	Υαλοπίνακες για κεντρική πύλη και πόρτα διαδρόμου ψυχιατρικής						
5.	Ρουλεμάν και εργαλεία μεταφοράς και συσκευασίας υλικών (παλετοφόρο, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο, μηχανή συσκευασίας)						
ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ						4.400,00 €	5.456,00€
Γ. ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (CPV : 39717200-3 Συσκευές Κλιματισμού)							
1.	Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου, INVERTER, στο φυλάκιο, στο οφθαλμολογικό και στο γυναικολογικό, 9.000Btu/h (περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση Γυψοσανίδα 125mm	ΤΕΜ.	3	600,00 €	24%	1.800,00 €	2.232,00 €
2.	Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου, INVERTER, στο ΚΨΥ, στο αιματολογικό και στις αποθήκες στο υπόγειο -2, 24.000Btu/h (περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση)Χρώματα και μικρουλικά γυψοσανίδας	ΤΕΜ.	4	1.275,00 €	24%	5.100,00 €	6.324,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΙΣΜΟΥ						6.900,00 €	8.556,00 €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗΣΥΝΟΛΑ Α. Β. και Γ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.	18.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β. και Γ.	11.300,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	29.900,00 €
ΦΠΑ (24%)	7.176,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ	37.076,00 €

Η προσφορά πρέπει να περιέχει:

A) ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο συμμετέχων οφείλει να καταθέσει εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Η επιχείρηση εναρμονίζεται με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου των οικονομικών φορέων που συνάπτουν ή/και εκτελούν συμβάσεις(που υπάγονται στον ν. 4412/2016) με τις αναθέτουσες αρχές και οι οποίες εκκινούν από την 1^η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ.Β. Αρ.2385/12-04-2023),
- Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό,
- Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
- Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία,

2) Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου

Του φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσφέροντος ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ημερομηνία έκδοσης: έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

3) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

Ημερομηνία έκδοσης: έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

4) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου προσκομίζεται γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

5) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο

6) Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,

Θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους

7) «Στοιχεία μητρώου / επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους καθώς και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας.

8) Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων του αντιστοίχου Επιμελητηρίου

με το οποίο πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του αντιστοίχου Επιμελητηρίου και αναγράφονται τα αντικείμενα δραστηριότητας,

9) Ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Όταν αφορούν νομικό πρόσωπο/εταιρείες υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση ΑΕ.

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Β) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην τεχνική προσφορά προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:

1. Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά .Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για το προσφερόμενο είδος, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ. από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης και σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές
2. Συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης

Καθώς επίσης και όποιο άλλο πιστοποιητικό ζητείται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Στον φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι :

την οικονομική προσφορά

a. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα δίδονται ως εξής:

i. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

ii. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

b. Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε **ευρώ ανά μονάδα**.

c. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

d. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavalahospital.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ**

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ