



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Βασιλάκη – Άγιος Σίλας, Τ.Κ. 65500, Καβάλα
 Πληροφορίες : Δημήτρης Αντωνιάδης
 Τηλ. : 2513501598
 e-mail : promithies@kavalahospital.gr

Προς :

**ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΦΜ:094373941 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Δ/ση : ΔΑ13, Οικοδομικό Τετράγωνο
 33Β, Τ.Κ. 570 22, ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
 Τηλ.: 2310 569800,
 email: nfo@temak-aete.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για την «Προμήθεια – συναρμολόγηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός νέου κεντρικού αποσκληρυντή για την κεντρική αποστείρωση και τον λοιπό εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας » (CPV ΥΛΙΚΩΝ: 39137000-1 - Αποσκληρυντές νερού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, ως τροποποιηθείς ισχύει, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 27.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ: 7112/ ΑΛΕ : 31201020000031)

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ' οψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
2. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
3. τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
4. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

7. την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β/1781),
8. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
9. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
10. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
11. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
13. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις,
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
16. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
17. τον ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005), «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
18. τον ν. 3580/2007/ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. τον ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 95 - 01.06.2018) αρθρ.4. Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,
20. τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
21. την ΚΥΑ 52445 ΕΞ2023 ΦΕΚ.Β.2385/12-04-2023 για την Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.
22. την υπ' αριθμ. πρωτ. 99864 –15-12-2025 εγκύκλιο του Τμήματος Αναθετουσών Αρχών και Καινοτομίας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Β. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 30868/03-06-2026 ορθή επανάληψη του πρωτογενές αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές (ΑΔΑΜ:26REQ019286912)

2. Το υπ` αριθ. πρωτ **16549/22-06-2026** (ΑΔΑ: ΨΓΟ44690ΒΓ-Θ4Ψ) Απόσπασμα Πρακτικού της 18^{ης} /15-06-2026 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας θέμα 46^ο σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται :
- i) η σκοπιμότητα –διενέργεια Διαγωνισμού μέσω πρόσκλησης προς την εταιρεία « ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Μηχανήματα Επεξεργασίας Νερού » (Έδρα : Οδός ΔΑ13, Οικοδομικό Τετράγωνο 33Β, Τ.Κ. 570 22,ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης - Α.Φ.Μ. 094373941 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310 569800, Fax: 2310 569864, E-mail: info@temak-aete.gr), για την «Προμήθεια – συναρμολόγηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός νέου κεντρικού αποσκληρυντή για την κεντρική αποστείρωση και τον λοιπό εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (CPV: 39137000-1 – Αποσκληρυντές νερού) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης 27.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 33.480,00 € με ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.(ΚΑΕ 7112/ ΑΛΕ : 31201020000031)
 - ii) οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στο πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Την υπ` αριθ. **393/25-06-2026** απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, στον ΚΑΕ: 7112 ΑΛΕ: 31201020000031 (ΑΔΑΜ : 26REQ019309795, ΑΔΑ: ΨΜΤΗ4690ΒΓ-6Φ1).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για την υποβολή Προσφοράς για «Προμήθεια – συναρμολόγηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός νέου κεντρικού αποσκληρυντή για την κεντρική αποστείρωση και τον λοιπό εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας » (CPV ΥΛΙΚΩΝ: 39137000-1 - Αποσκληρυντές νερού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, ως τροποποιηθείς ισχύει, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 27.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ: 7112/ ΑΛΕ : 31201020000031)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
 ΑΦΜ 999157568
 Κωδικός ηλ/κής τιμολόγησης 1015.E00227.0001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13 Ιουλίου 2026, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00**
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 14 Ιουλίου 2026, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες, αρχόμενη από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (pk@kavalahospital.gr) με θέμα «Υποβολή προσφοράς/ αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης 00000000», ή
2. Με φυσικό φάκελο όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και απευθύνεται στο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, Περιοχή Βασιλάκη – Άγιος Σίλας, Τ.Κ. 65500, Καβάλα» και φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ αριθμός πρωτ. πρόσκλησης 000000»,.

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: €27.000,00 πλέον ΦΠΑ .

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Οι αναφερόμενες στην περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρόσκλησης

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ : 393/25-06-2026 (ΑΔΑ: ΨΜΤΗ4690ΒΓ-6Φ1)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός Προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για το οικονομικό έτος 2026.

ΟΡΟΙ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδας), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται μηνιαίως με ηλεκτρονικό τιμολόγιο που θα εκδίδεται απαραίτητως στο τέλος κάθε μήνα.

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Εκατόν είκοσι (120) ημέρες

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: δεν απαιτείται.

Η μεταφορά του μηχανήματος στον Νοσοκομείο , η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, οι συνδέσεις έλεγχοι και δοκιμές και η παράδοση του σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα γίνει μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ .**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει με ιδία έξοδα και ευθύνη τμηματικά τις ποσότητες των συμβατικών υλικών, σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του νοσοκομείου.

Ισχύουν οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο προσφέρων **αποδέχεται πλήρως της όρους της Πρόσκλησης.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθειας , τοποθέτησης, συναρμολόγησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία ενός νέου αποσκληρυντή νερού για την Κεντρική Αποστείρωση και τον λοιπό ευαίσθητοι εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια, τοποθέτηση, συναρμολόγηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός νέου αποσκληρυντή νερού που για το δίκτυο νερού του τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας καθώς και του λοιπού ευαίσθητου εξοπλισμού που απαιτεί αποσκληρυμένο νερό (π.χ. εξοπλισμός μαγειρείων, εξοπλισμός πλυντηρίων – σιδερωτηρίων, εξοπλισμός λεβητοστασίου, κλπ).

Οι εν λόγω τεχνικοί όροι αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά όλου του εξοπλισμού που απαιτείται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε ορισμένα σημεία στους τεχνικούς όρους που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων τεχνικών όρων ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αποσκληρυντής νερού για την Κεντρική Αποστείρωση του Νοσοκομείου

1. Ο αποσκληρυντής νερού θα είναι ογκομετρικός και αυτόματος.
2. Θα αποτελείται από μονάδες (ικανού αριθμού για να παρέχουν την ποσότητα νερού που απαιτείται, κατά προτίμηση τρεις (3) συνδεδεμένες παράλληλα, η καθεμία με τον δικό της κάδο άλμης και τον δικό της ηλεκτρονικό προγραμματιστή), συνδεδεμένες παράλληλα οι οποίες θα παρέχουν αποσκληρυμένο νερό με συνεχή παροχή η κάθε μία τουλάχιστον 32 m³/h και συνολική μέγιστη παροχή 50 m³/h περίπου και θα αποκλείεται η ταυτόχρονη αναγέννηση.
3. Οι ογκομετρητές θα μεταβιβάζουν τη μέτρηση του νερού που θα διέρχεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες . Όταν περάσει η ποσότητα του νερού που θα έχει προκαθοριστεί, ο ηλεκτρονικός πίνακας θα δίνει εντολή να αναγεννηθεί η αντίστοιχη μονάδα. Μετά το τέλος της αναγέννησης η μονάδα που αναγεννήθηκε θα μπαίνει σε θέση λειτουργία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο αποσκληρυντής δεν θα χάνει τις ρυθμίσεις του. Η ανωτέρω λειτουργία θα μπορεί να ρυθμιστεί και βάσει χρόνου.
4. Οι βαλβίδες αναγέννησης θα είναι κατασκευασμένες από πολυφαινυλαιθέρα (poly) ή καλύτερο υλικό κατάλληλο για κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού, ώστε να έχουν μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.
5. Θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή – ηλεκτρονικό προγραμματιστή με οθόνη, που θα προγραμματίζει, θα οδηγεί και θα ελέγχει κάθε φάση λειτουργίας του αποσκληρυντή.
6. Θα διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις σε οθόνη υγρών κρυστάλλων, όπως π.χ. για ροή νερού, όγκου του παραγόμενου νερού, ποσότητα νερού που υπολείπεται ως την αναγέννηση, κλπ. καθώς και ψηφιακή ένδειξη σε ποιο στάδιο λειτουργίας βρίσκεται ο αποσκληρυντής και πόση ώρα υπολείπεται για το τέλος του συγκεκριμένου σταδίου.
7. Θα διαθέτει πλήρως αυτόματη λειτουργία, με δυνατότητα έναρξης αναγέννησης κατά την βούληση του χρήστη χειροκίνητα και θα διαθέτει ρυθμιζόμενους χρόνους αναγέννησης.
8. Η λειτουργία του αυτοματισμού θα γίνεται με τάση 12Vac μέσω μετασχηματιστή που θα συνοδεύει τα μηχανήματα, για προστασία του προσωπικού.
9. Θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής σκληρότητας του νερού εξόδου ενώ θα παράγει συνεχώς μαλακό νερό που θα καλύπτει τις προδιαγραφές νερού των μηχανημάτων (κλίβανοι αποστείρωσης και πλυντήρια) της Κεντρικής Αποστείρωσης.
10. Θα έχει τη δυνατότητα πληροφόρησης του χρήστη για τα κάτωθι
 - Όγκος ρητίνης ανά στήλη
 - Πόσες ημέρες έχουν περάσει από την προηγούμενη αναγέννηση

- Τρέχουσα ροή διαμέσου της στήλης που δίνει νερό.
 - Ποσότητα νερού που πέρασε από την στήλη που είναι σε λειτουργία
 - Ποσότητα νερού που πέρασε από την τελευταία αναγέννηση
 - Ποσότητα νερού που έδωσε η κάθε στήλη χωριστά από την τελευταία αναγέννηση.
11. Επιπλέον, θα έχει τις κατάλληλες εξόδους για τη σύνδεση στο σύστημα KNX του Νοσοκομείου ώστε να υπάρχει επιτήρηση και ένδειξη αναγέννησης στην κεντρική οθόνη ελέγχου του Νοσοκομείου (KNX).
 12. Θα διαθέτει άκρα σύνδεσης βαλβίδων διαστάσεων Φ63 PVC.
 13. Τα δοχεία ρητινών θα έχουν μανδύα από πολυπροπυλένιο (PE) επενδεδυμένο με fiberglass, υψηλής αντοχής στην πίεση και στη διάβρωση, πλήρη ρητινών.
 14. Οι ρητίνες να είναι ισχυρά κατιονικές, ομοιόμορφης κοκκομετρίας, ανθεκτικές σε τριβές, υψηλής αποδοτικότητας και μακροζωίας, άριστης ποιότητας, κατάλληλες για τρόφιμα (food grade) που επιβεβαιώνεται με δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Κάθε στήλη να περιέχει τουλάχιστον 275lt κατιονικής ρητίνης.
 15. Τα δοχεία άλμης, να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας λευκό άθραυστο πολυαιθυλένιο με εφαρμοστό καπάκι. Να είναι εύκολο να γεμίσουν και να καθαριστούν. Μέσα στο δοχείο να υπάρχουν όλες οι κατάλληλες διατάξεις για την ομαλή ροή του νερού και τη δημιουργία κορεσμένου διαλύματος άλμης. Επίσης, μέσα στο δοχείο θα υπάρχουν βαλβίδες αναρρόφησης. Τέλος, θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αρμονική λειτουργία με τα δοχεία ρητινών και τους αυτοματισμούς του συστήματος και να διαθέτει σύστημα προστασίας από τυχόν υπερχειλίση του. Να έχει χωρητικότητα σε αλάτι περίπου 400lt.
 16. Η κατανάλωση ρεύματος στην αναγέννηση θα είναι περίπου 3watt.
 17. Η πτώση πίεσης θα είναι περίπου 1,7 bar
 18. Η ικανότητα ιοντοεναλλαγής καθεμιάς από τις μονάδες θα είναι περίπου 900 m³ x °GH.
 19. Η κατανάλωση αλάτος ανά αναγέννηση θα είναι περίπου 47kg αλάτι.
 20. Θα διαθέτει υπόστρωμα από χαλαζιακό χαλίκι ή κάτι αντίστοιχο.
 21. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι από 5-38οC περίπου ενώ το εύρος της πίεσης λειτουργίας θα είναι από 2,5 – 6,0bar.
 22. Οι συλλέκτες εισόδου – εξόδου θα έχουν διατάξεις περίπου: DN50, PN16 και όλες οι σωληνώσεις θα είναι κατασκευασμένα από PVC ή άλλο υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

- 1) Ο ανάδοχος θα προβεί σε λεπτομερή έλεγχο και αποτύπωση των πάσης φύσεως εμπλεκόμενων συνθηκών, διαστάσεων και τυχόν υλικών που ενδεχομένως να επηρεάσουν την τεχνική και οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου (οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν **βεβαίωση της υπηρεσίας** περί γνώσης των τοπικών συνθηκών)
- 2) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικά του έξοδα στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού (με όλα τα μικροεξαρτήματα, σωληνώσεις, εξαρτήματα διακοπής, κλπ.)

και παράδοση αυτού σε πλήρη λειτουργία, σε χώρο του Νοσοκομείου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

- 3) Ο ανάδοχος θα προβεί στην υδραυλική διασύνδεση των δύο αποσκληρυντών (νέου και υφιστάμενου) ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός να παρέχεται στο δίκτυο καταναλώσεων το αποσκληρυνμένο νερό του άλλου.
- 4) Οποιαδήποτε φθορά ή τροποποίηση γίνει στο χώρο και στα δίκτυα που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να τις επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση.
- 5) Ο ανάδοχος θα παραδώσει τον αποσκληρυντή σε πλήρη, ασφαλή, ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία στο Γ.Ν. Καβάλας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και της ισχύουσας νομοθεσίας.
- 6) Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργασθεί στην κατασκευή και υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
- 7) Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση, στο σημείο εργασιών, όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17.7.75) "περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών", το Π.Δ. 778/80(ΦΕΚ 193/Α/26.8.80) "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" και το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16.981) "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.
- 8) Ο υποψήφιος ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για κάθε ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
- 9) Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.
- 10) Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του, σύμφωνα προς τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις, και με την υπογραφή της σύμβασης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να υποβάλει στο ΙΚΑ την αίτηση-δήλωση απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου συνυποβάλλοντας και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (από Δημόσια Αρχή) της παρούσας σύμβασης κατασκευής.
- 11) Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει εγγράφως και αμέσως στον Κύριο του έργου (Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας), όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
- 12) Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τρόπο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία ώστε να μην διακοπεί η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος όλες τις μέρες των εργασιών και τα υλικά θα είναι πρώτης ποιότητας (κατά προτίμηση Αμερικανικής ή ευρωπαϊκής προέλευσης).

- 13) Ο χρόνος παράδοσης του αποσκληρυντή νερού καθώς και των εργασιών εγκατάστασης θα είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
- 14) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τους τεχνικούς όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ειδικό Όροι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	
A	Prospectus και Βεβαιώσεις
1.	Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα.
B	Υποστήριξη και ανταλλακτικά
1.	Θα προσφερθεί ετήσιο πρόγραμμα - προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συστήματος, με ανταλλακτικά, (όχι αναλώσιμα, όπως αλάτι), μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το ετήσιο κόστος συντήρησης να δοθεί σε ποσοστό επί της προσφερόμενης τιμής του αποσκληρυντή.
2.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως (Υπεύθυνη δήλωση) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφο δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου ότι τούτο κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την μακρόχρονη ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο

	<p>κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή.</p>
3	<p>Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει για δέκα (10) έτη (και με ανταλλακτικά) τα υποσυστήματα αυτά.</p>
4	<p>Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον ΔΥΟ (2) έτη από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος, με Έγγραφο Δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.</p>
5	<p>Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.</p>
6	<p>Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει</p>

	<p>όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.</p>
7	<p>Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (μηχανικό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται fax ή email, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση (τηλεφωνική ή τηλεματική) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ.. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα.</p>
8	<p>Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.</p>
9	<p>Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται εάν υπάρχει, κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι παραδόσεις παρόμοιων (τουλάχιστον δίδυμων αποσκληρυντών) ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή.</p>
10	<p>Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι</p>

	μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.
Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή	
1.	Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή. Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος.
2	Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί, θα παραδοθεί και θα παραληφθεί με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.
3	Η παράδοση του μηχανήματος και η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης θα ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στην διεύθυνση ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ, Καβάλα, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.
4	Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Manuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

	<p>Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.</p>
Δ	Πιστοποιητικά
1.	Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE.
2.	Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO σειράς 9001:2015 του υποψήφιου αναδόχου, καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) του οίκου κατασκευής, για την μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση, την εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού.
3.	Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO σειράς 14001:2015 του υποψήφιου αναδόχου, καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) του οίκου κατασκευής για την μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση, την εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού. .
Ε.	Εκπαίδευση προσωπικού
1.	Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για να εκπαιδεύσει τους χρήστες του αποσκληρυντή, και να παραδώσει αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης.
2	Η εκπαίδευση των χειριστών, θα παρέχεται μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
3	Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες) στην επόμενη επίσκεψη, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Κατάλογος Τεχνικών Απαιτήσεων – Τεχνικών Προδιαγραφών για τον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν στην τεχνική τους προσφορά όλα τα παρακάτω στοιχεία και θα τεκμηριώνονται με όλα τα απαραίτητα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ.	

1	Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού με σχετικές αναλυτικές και λεπτομερείς παραπομπές σε πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια	NAI
2	Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών.	NAI
3	Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης σχετικά με το αντικείμενο, της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής και τους τεχνικούς όρους .	NAI
5	Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει στην κατοχή του όλα τα μέσα και εργαλεία για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.	NAI
7	Κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων που να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα.	NAI
8	Υπεύθυνη δήλωση, του υποψηφίου αναδόχου, περί αποδοχής πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συστήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας	NAI
9	Υπεύθυνη δήλωση, του υποψηφίου αναδόχου ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου ότι τούτο κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την μακρόχρονη	NAI

	ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει για δέκα (10) έτη (και με ανταλλακτικά) τα υποσυστήματα αυτά.	
10	Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι εγγυάται την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον ΔΥΟ (2) έτη από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις.	ΝΑΙ
11	Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,.	ΝΑΙ
12	Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει μία (1) τουλάχιστον βεβαίωση ότι έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί καλώς αντίστοιχο σύστημα σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή αντίστοιχης δυναμικότητας και χρήσης οικονομικό φορέα.	ΝΑΙ
13	Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι η παράδοση του μηχανήματος και η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης θα ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών.	ΝΑΙ

1	39137000 -1	Προμήθεια , τοποθέτηση, συναρμολόγηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός νέου αποσκληρυντή νερού για την Κεντρική Από-στείρωση και τον λοιπό ευαίσθητοι εξοπλισμό του Γ.Ν. Καβάλας.	ΤΕΜ.	1	27.000,00 €	27.000,00 €	24%	33.480,00 €
			Σύνολο			27.000,00 €		33.480,00 €

Η προσφορά πρέπει να περιέχει:

A) ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο συμμετέχων οφείλει να καταθέσει εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

- i. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- ii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- iii. Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- iv. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- v. Η επιχείρηση εναρμονίζεται με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου των οικονομικών φορέων που συνάπτουν ή/και εκτελούν συμβάσεις(που υπάγονται στον ν. 4412/2016) με τις αναθέτουσες αρχές και οι οποίες εκκινούν από την 1^η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ.Β. Αρ.2385/12-04-2023),
- vi. Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό,
- vii. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- viii. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
- ix. Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία,
- x. το Νομικό Πρόσωπο με επωνυμία..... που υποβάλλει την προσφορά δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναγράφονται στο άρθρο 73, παρ. 1 και 2, του ν . 4412/2016 (σ εφαρμογή του άρθρο 80 του ν.4412/2026 και των άρθρων 134-138 του ν. 5090/2024).

2) Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου

Του φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσφέροντος ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ημερομηνία έκδοσης: έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

3) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

Ημερομηνία έκδοσης: έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

4) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου προσκομίζεται γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

- 5) **Παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους**
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 6) **Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,**
Θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους
- 7) **«Στοιχεία μητρώου / επιχείρησης»** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους καθώς και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας.
- 8) **Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων του αντιστοίχου Επιμελητηρίου**
με το οποίο πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του αντιστοίχου Επιμελητηρίου και αναγράφονται τα αντικείμενα δραστηριότητας,
- 8) **Πιστοποιητικό σε ισχύ εγγραφής στο ΕΜΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ).**
- 9) **Βεβαίωση ανακύκλωσης**

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Όταν αφορούν νομικό πρόσωπο/εταιρείες υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση ΑΕ.

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Β) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην τεχνική προσφορά προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:

1. Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά .Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για το προσφερόμενο είδος, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ. από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης και σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές
2. **Συμπληρωμένος αναλυτικός Πίνακας Συμμόρφωσης** με παραπομπές στα έγγραφα της προσφοράς, ως κάτωθι:

Ενδεικτικό Φύλλο Συμμόρφωσης

A/A	Κωδικός Είδους	Τεχνική περιγραφή είδους της πρόσκλησης	Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους	Συμμόρφωση ΝΑΙ/ΟΧΙ	Περιγραφή της Απόκλισης από τις Τεχνικές Προδιαγραφές	Κωδικός προσφερόμενου είδους	Παραπομπή

3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

- I. **Πιστοποιητικό ISO** σειράς **9001:2015** (ή κατά περίπτωση ισοδύναμου) **σε ισχύ**, του προμηθευτή και του κατασκευαστή για την μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση, την εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού.
- II. **Πιστοποιητικό ISO** σειράς **14001:2015** (ή κατά περίπτωση ισοδύναμου) **σε ισχύ**, του προμηθευτή και του κατασκευαστή για την μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση, την εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού.
- III. Δήλωσης συμμόρφωσης CE
- IV. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης** το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

Καθώς επίσης και όποιο άλλο πιστοποιητικό ζητείται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Στον φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή απόρριψης**, τα κάτωθι :

την οικονομική προσφορά

- a. **ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** θα δίδονται ως εξής:
 - i. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
 - ii. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
- b. Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε **ευρώ ανά μονάδα**.
- c. **Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

- d. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavalahospital.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ